

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:
248018, Россия, Калужская область,
Калуга, ул. Баррикад, дом 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru
ИНН 4028033349; КПП 402901001
ОКПО 75476192; ОГРН 1054004004812
Фактический адрес: 249406, РОССИЯ,
Калужская обл, Людиновский р-н, г.
Людиново, ул Чугунова, д. 12, этаж 1,
кабинеты 1, 2 (архив)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7920ADDBE25E72AE043B8AFE0C5671FC
Владелец: Макеев Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 05.09.2024 до 29.11.2025

Д.В. Макеев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 862 -КЛ

от «21» мая 2025 года

Вид инспекции: инспекция продукции.

Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Студенец», телефон 84844532642

Юридический адрес: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул. Школьная, д.1

Фактический адрес: Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Школьная, д.1

Основание для проведения инспекции: Договор № 25-Ж от 14.02.2025г.

Область инспекции: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (инспекция в процессе эксплуатации).

Цель инспекции: на соответствие качества питьевой воды систем нецентрализованного водоснабжения требованиям табл. 3.6, табл.3.3, табл.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представленные документы:

- протокол испытаний № 40-01-05/04464-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04471-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04472-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04473-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04474-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04476-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04477-25.В от 30.04.2025г.;

- протокол испытаний № 40-01-05/04620-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04622-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04624-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04626-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/04636-25.В от 30.04.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/05055-25.В от 19.05.2025г.;
- протокол испытаний № 40-01-05/05056-25.В от 19.05.2025г.;

выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе».

Установлено:

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества проб питьевой воды систем нецентрализованного водоснабжения на соответствие требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

23.04.2025г. отобраны пробы:

- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04464-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Центральная, д.7б;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04472-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, п. Овсорокской, д.5;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04474-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Центральная, д.1;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04477-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Центральная, д.18;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04480-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Центральная, д.63;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04484-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Молодежная, д.7а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04486-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Цветочная, д.23;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04491-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Петровка, ул. Шоссейная, д.7;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04494-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Петровка, ул. Шоссейная, д.35;

- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04497-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.9;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04500-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.13а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04503-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.2а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04505-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Лесоучастка Леспромхоза, ул. Луговая, д.11;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04508-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Лесоучастка Леспромхоза, ул. Луговая, д.1;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04511-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст. Зикеево, пер. Железнодорожный, д.6;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04513-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст. Зикеево, ул.2-ая Лесная, д.6.
- Пробы исследовались по микробиологическим показателям.
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04471-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Центральная, д.7б;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04473-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, п. Овсорокской, д.5;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04476-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Центральная, д.1;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04479-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Центральная, д.18;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04481-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Центральная, д.63;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04485-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Щигры, ул. Молодежная, д.7а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04490-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Полюдово, ул. Цветочная, д.23;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04493-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Петровка, ул. Шоссейная, д.7;

- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04496-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д. Петровка, ул. Шоссейная, д.35;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04499-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с. Студенец, ул. Студенец, д.9;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04502-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.13а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04504-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.2а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04507-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая, д.11;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04510-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая, д.1;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04512-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, пер.Железнодорожный, д.6;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04518-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.2-ая Лесная, д.6.

Пробы исследовались по санитарно-химическим показателям и обобщенным показателям.

24.04.2025г. отобраны пробы:

- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04561-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Железнодорожная, д.3;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04566-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.38;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04570-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.34;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04590-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Заречная, д.8а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04594-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.4;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04598-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.14;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04601-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.21;

- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04604-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дачная, д.5;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04607-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Школьная, д.1;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04611-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Школьная, д.26а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04614-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Животноводческая, д.4;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04618-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Пионерская, д.9;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04622-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.6;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04636-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.15;
- Пробы исследовались по микробиологическим показателям.
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04562-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Железнодорожная, д.3;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04568-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.38;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04573-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.34;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04592-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Заречная, д.8а;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04596-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.4;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04600-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.14;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04603-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.21;
- Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04606-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дачная, д.5;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04609-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Школьная, д.1;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04613-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Школьная, д.26а;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04617-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Животноводческая, д.4;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04620-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Пионерская, д.9;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04624-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.6;

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/04626-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.15;

Пробы исследовались по санитарно-химическим показателям и обобщенным показателям.

12.05.2025г. отобрана проба:

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/05055-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Садовая, д.11.

Проба исследовалась по микробиологическим показателям.

-Проба «Вода питьевого нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-05/05056-25.В), место отбора: колодец, Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Садовая, д.11.

Проба исследовалась по санитарно-химическим показателям и обобщенным показателям.

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

Заключение:

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04464-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Щигры, ул.Центральная, д.76 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04472-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, п.Овсорокской, д.5 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04474-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полудово, ул.Центральная, д.1 в объеме проведенных

испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04477-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Центральная, д.18 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04480-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Центральная, д.63 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04484-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Молодежная, д.7а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04486-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04491-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.7 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04494-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.35 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04497-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.9 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04500-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.13а в объеме проведенных

- испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04503-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.2а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04505-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая д.11 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04508-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая д.1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04511-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, пер.Железнодорожный, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04513-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.2-ая Лесная, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04561-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Железнодорожная, д.3 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04566-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.38 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04570-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.34 в объеме проведенных

испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04590-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Заречная, д.8 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04594-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04598-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.14 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04601-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.21 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04604-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дачная, д.5 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04607-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Школьная, д.1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04611-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Школьная, д.26а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04614-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Животноводческая, д.4 в объеме проведенных

- испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04618-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Пионерская, д.9 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04622-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04636-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.15 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/05055-25.В) отобранной 12.05.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Садовая, д.11 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04471-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Щигры, ул.Центральная, д.7б в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04473-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, п.Овсорокской, д.5 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04476-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полудово, ул.Центральная, д.1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04479-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полудово, ул.Центральная, д.18 в объеме проведенных

- испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04481-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Центральная, д.63 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04485-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Молодежная, д.7а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04490-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Полюдово, ул.Цветочная, д.23 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04493-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.7 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04496-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Петровка, ул.Шоссейная, д.35 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04499-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.9 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04502-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.13а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
 - Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04504-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Студенец, ул.Студенец, д.2а в объеме проведенных

испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04507-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая д.11 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04510-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, д.Лесоучастка Леспромхоза, ул.Луговая д.1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04512-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, пер.Железнодорожный, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04518-25.В) отобранной 23.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.2-ая Лесная, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04562-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Железнодорожная, д.3 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04568-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.38 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04573-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Привокзальная, д.34 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04592-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Заречная, д.8 в объеме проведенных

испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04596-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04600-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.14 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04603-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Центральная, д.21 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04606-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дачная, д.5 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04609-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Школьная, д.1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04613-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Школьная, д.26а в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04617-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Животноводческая, д.4 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04620-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Пионерская, д.9 в объеме проведенных

испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04624-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.6 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/04626-25.В) отобранной 24.04.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, с.Зикеево, ул.Дорожная, д.15 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- Проба «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» (протокол № 40-01-03/05056-25.В) отобранной 12.05.2025г. по адресу: Калужская область, Жиздринский район, ж/д ст.Зикеево, ул.Садовая, д.11 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела III. табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Дата проведения инспекции с 19.05.2025г. по 21.05.2025г.

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»,
врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 469C281E12F5C1EC2D338CFA104D9029
Владелец: Киричук Евгений Сергеевич
Действителен: с 21.08.2024 до 14.11.2025

Е.С. Киричук